**Butla.pl ®**
ZTX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 22/126
20-004 Lublin
NIP: 9462726606 | KRS: 0001026142 | REGON: 524782570
Tel.: +48 573 901 990, +48 692 425 580
sklep@butla.pl

# Zawór butlowy Dwutlenek Węgla CO2 G3/4 250 BAR Typ Czeski

| | |
|---|---|
| **SKU** | ZTX-CO2/250C-Z |
| **EAN / GTIN** | 5907150320727 |
| **Kategoria** | Zawory butlowe, Dwutlenek Węgla |




## Opis produktu

Zawory są fabrycznie nowe
Mają pełne wymagane oznaczenia
Spełniają europejskie normy

## Dane techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| **Rodzaj gazu** | Dwutlenek Węgla |
| **Gwint wylotowy** | G3/4 |
| **Gwint wlotowy** | 25E EN629-1 |
| **Bezpiecznik** | 250 bar |
| **Gwint do kapilary** | M10 x 1,0 |
| **Rodzaj materiału** | Mosiądz |

## Szczegóły produktu

Zawór butlowy do CO2 G3/4 250 bar typ czeski jest przeznaczony do zbiorników o zgodnej konstrukcji szyjki i osprzętu. Gwint wylotowy G3/4 określa przyłącze po stronie instalacji, a gwint wlotowy 25E EN629-1 dotyczy połączenia z butlą. Ten wariant ma zabezpieczenie oznaczone wartością 250 bar; oznaczenie zabezpieczenia należy odróżnić od parametrów pracy całej instalacji. Zawór należy porównać z wymaganiami butli i reduktora. Wymiana zaworu wymaga kwalifikacji, właściwego uszczelnienia i kontroli przewidzianej dla elementów ciśnieniowych. Dobór musi uwzględniać rodzaj gazu, przyłącza oraz dokumentację urządzenia.
Zawory posiadają cechowanie π0036 zgodności z wymogami ADR/RID są dopuszczone w kraju i w Unii Europejskiej.
Mają pełne wymagane oznakowanie i spełniają normy EN ISO10297:2014/A1:2017.
Zawory w standardzie DIN477.